

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - Entrée	10	-	10 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Cuisine	14	1 (7 %)	11 (79 %)	2 (14 %)	-	-
Rez de chaussée - Séjour	14	4 (29 %)	10 (71 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Bureau	10	4 (40 %)	6 (60 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Dressing	6	-	6 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Bureau 2	8	-	6 (75 %)	2 (25 %)	-	-
Rez de chaussée - Dégagement 1	8	3 (37.5 %)	5 (62.5 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Toilettes 1	8	3 (37.5 %)	5 (62.5 %)	-	-	-
1er étage - Palier 1	6	-	6 (100 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 1	13	6 (46 %)	6 (46 %)	1 (8 %)	-	-
1er étage - Chambre 2	14	6 (43 %)	7 (50 %)	1 (7 %)	-	-
1er étage - Placard	8	2 (25 %)	2 (25 %)	4 (50 %)	-	-
1er étage - Salle d'eau	8	4 (50 %)	-	4 (50 %)	-	-
1er étage - Chambre 3	14	6 (43 %)	6 (43 %)	1 (7 %)	-	1 (7 %)
1er étage - Salle de bain	17	6 (35 %)	2 (12 %)	7 (41 %)	-	2 (12 %)
1er étage - Placard 2	8	2 (25 %)	2 (25 %)	4 (50 %)	-	-
TOTAL	166	47 (28 %)	90 (54 %)	26 (16 %)	-	3 (2 %)

Rez de chaussée - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
3					partie haute (> 1m)	0			
4	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
5					partie haute (> 1m)	0			
6	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
7					partie haute (> 1m)	0			
8	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
9					partie haute (> 1m)	0			
10	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
11					partie haute (> 1m)	0			
12	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
13					partie haute (> 1m)	0			
14		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
15					mesure 2	0			
16	F	Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
17					mesure 2	0			
18	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
19					partie haute (> 1m)	0			
20	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
21					partie haute (> 1m)	0			

Rez de chaussée - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
22	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
23					partie haute (> 1m)	0			
24	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
25					partie haute (> 1m)	0			
26	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
27					partie haute (> 1m)	0			
28	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
29					partie haute (> 1m)	0			
30	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
31					partie haute (> 1m)	0			
32	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
33					partie haute (> 1m)	0			
-		Plinthes	Carrelage	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
34	F	Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0		0	
35					mesure 2	0			
36	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
37					partie haute	0			
38	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
39					partie haute	0			
40	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
41					partie haute	0			
42	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0		0	
43					partie haute	0			
44	B	Volet	Métal	Peinture	partie basse	5.98	Non Degrade	1	
45	B	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	5.85	Non Degrade	1	

Rez de chaussée - Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
46	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
47					partie haute (> 1m)	0			
48	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
49					partie haute (> 1m)	0			
50	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
51					partie haute (> 1m)	0			
52	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
53					partie haute (> 1m)	0			
54	E	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
55					partie haute (> 1m)	0			
56	F	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
57					partie haute (> 1m)	0			
58	G	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
59					partie haute (> 1m)	0			
60	H	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
61					partie haute (> 1m)	0			
62		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
63					mesure 2	0			
64	F	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
65					mesure 2	0			
-	E	Fenêtre intérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Fenêtre extérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	E	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Rez de chaussée - Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
66	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
67					partie haute (> 1m)	0			
68	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
69					partie haute (> 1m)	0			
70	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
71					partie haute (> 1m)	0			
72	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
73					partie haute (> 1m)	0			
74		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
75					mesure 2	0			
76	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
77					mesure 2	0			
-	B	Fenêtre intérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Fenêtre extérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Métal >1949	Brut	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Rez de chaussée - Dressing

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
78	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
79					partie haute (> 1m)	0			
80	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
81					partie haute (> 1m)	0			
82	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
83					partie haute (> 1m)	0			
84	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
85					partie haute (> 1m)	0			
86		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
87					mesure 2	0			
88	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
89					mesure 2	0			

Rez de chaussée - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
90	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
91					partie haute (> 1m)	0			
92	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
93					partie haute (> 1m)	0			
94	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
95					partie haute (> 1m)	0			
96	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
97					partie haute (> 1m)	0			
98		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
99					mesure 2	0			
100	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
101					mesure 2	0			
102	C	Volet	Métal	peinture	partie basse	2.77	Non Dégradé	1	
103	C	Garde-corps	Métal	peinture	mesure 1	7.72	Non Dégradé	1	

Rez de chaussée - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
104	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
105					partie haute (> 1m)	0			
106	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
107					partie haute (> 1m)	0			
108	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
109					partie haute (> 1m)	0			
110	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
111					partie haute (> 1m)	0			
-		Plinthes	Carrelage	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
112	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
113					mesure 2	0			
-	A	Porte	bois >1949	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huissierie Porte	bois >1949	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Rez de chaussée - Toilettes 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
114	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
115					partie haute (> 1m)	0			
116	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
117					partie haute (> 1m)	0			
118	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
119					partie haute (> 1m)	0			
120	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
121					partie haute (> 1m)	0			
-		Plinthes	Carrelage	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	A	Porte	bois >1949	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-	A	Huissierie Porte	bois >1949	peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
122	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
123					mesure 2	0			

1er étage - Palier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
124	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
125					partie haute (> 1m)	0			
126	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
127					partie haute (> 1m)	0			
128	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
129					partie haute (> 1m)	0			
130	D	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0		0	
131					partie haute (> 1m)	0			
132		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0		0	
133					mesure 2	0			
134	P	Plafond	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
135					mesure 2	0			